

	2.1.3678-20.	
11	В санитарной комнате, где осуществляется хранение грязного белья, устранить дефекты покрытия стен, в соответствии с требованиями п. 9.22. раздела 9 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
12	В душевой обеспечить проведение ремонтных работ из материалов, устойчивых к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 9.22. раздела 9 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
13	В обеденном зале; в гармандже, в душевой устранить дефекты внутренней отделки помещений. в соответствии с требованиями п. 2.16 СП 2.3/2.4.3590-20	10.04.2023г.


Информацию о выполненных мероприятиях представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (ул. Пушкина, 181, каб. 310) в срок до **10.04.2023г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

ГКУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ» в лице **руководителя**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которого возлагается ответственность)

Главный специалист Управления
Роспотребнадзора по Самарской области
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Мироничева О.Л.
(фамилия, имя, отчество)

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.7 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в установленные законодательством порядке и сроки.

Предписание для исполнения получил «13» мая 2021 г.

Директор ГКУ СО «ЦЕНТР СОЦАДАПТАЦИИ»
(руководитель)


(подпись)

Козлов О.В.
(фамилия, имя, отчество)

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской области



443079, г. Самара, пр. Митирева, 1

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 04-1/141 от 13.05.2021г.
при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
**ГКУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В
ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ»**, юридический/фактический адрес: 443036, г.
Самара, ул. Мостовая, д.15; ИНН 6311038760, ОГРН 1026300535205

указать наименование объекта

в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г., Федеральным Законом РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, предлагаю устранить выявленные нарушения;

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
1	Спальные комнаты организовать в соответствии с требованиями п. 9.10. раздела 9 СП 2.1.3678-20	10.04.2023г.
2	В комнатах для постоянного пребывания и проживания №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 устранить дефекты покрытия пола, в соответствии с требованиями п. 9.21. раздела 9 СП 2.1.3678-20).	10.04.2023г.
3	В комнате для проживания инвалидов-колясочников № 1 радиатор отопления оборудовать ограждающим устройством, в соответствии с требованиями п. 9.13. раздела 9 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
4	Жилые комнаты для постоянного пребывания и проживания оборудовать приборами для обеззараживания воздуха, в соответствии с требованиями п. 9.19. раздела 9 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
5	В медицинском кабинете устранить дефекты покрытия потолка, в соответствии с требованиями п. 4.3.3. раздела 4 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
6	В медицинском кабинете, где проводится обработка инструментов, оборудовать отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину, в соответствии с требованиями п. 4.4.7. раздела 4 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
7	В изоляторе устранить дефекты покрытия потолка, пола, стен, в соответствии с требованиями п. 9.21. раздела 9 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
8	Помещение изолятора оборудовать в соответствии с требованиями п. 9.15. раздела 9 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
9	В мужском и женском туалетах на 2-ом этаже устранить дефекты покрытия стен, полов, в соответствии с требованиями п. 9.22. раздела 9 СП 2.1.3678-20.	10.04.2023г.
10	В помещениях прачечной устранить дефекты поверхности потолка, в соответствии с требованиями п. 9.22. раздела 9 СП	10.04.2023г.